

Indice generale

Informazioni relative alla sicurezza.....	5
App Android.....	6
Software per PC.....	6
Aggiornamento Software tramite Internet.....	6
Procedura:.....	6
Vedere la versione del Firmware.....	6
Primo Avvio e Montaggio Rapido.....	6
Introduzione.....	8
Caratteristiche.....	8
Schema generale.....	9
Installazione.....	9
Programmazione con tastiera.....	10
Disattiva modulo GSM.....	10
Accesso al menu.....	10
Menu principale.....	11
Menu Impostazioni :.....	13
Programmazione tramite SMS.....	17
Sostituire il codice di accesso.....	17
Misura del segnale in antenna.....	17
Gestione degli ingressi.....	17
Personalizzazione messaggi SMS Ingressi.....	18
Messaggi SMS ingressi per il secondo stato.....	18
Lettura stato ingressi.....	18
Inserire numeri di telefono per gli ingressi.....	18
Cancellare numeri di telefono degli ingressi.....	19
Richiedere la lista dei numeri telefonici memorizzati.....	19
Imposta il modo evento per gli Ingressi.....	19
Richiede il modo in cui l'ingresso e' programmato.....	19
Filtro porte ingresso.....	19
Rivelazione della presenza di rete elettrica.....	20
Attiva rivelazione rete.....	20
Disattiva rivelazione rete.....	20
Vedi lo stato rete.....	20
Imposta ritardi di rivelazione rete elettrica.....	20
Inserisci ritardo presenza rete elettrica.....	20
Inserisci ritardo assenza rete.....	20
Vedi stato ritardi rete.....	20
Ingressi temperatura.....	20
Richiedi temperature.....	20
Imposta limite di temperatura CH1.....	20
Spegni limite temperatura.....	21
Imposta limite di temperatura CH2.....	21
Stato delle soglie temperature.....	21
Inserisci ritardo allarmi temperature.....	21
Attivazione disattivazione allarmi temperature.....	22
Apricancello.....	22
Inserire i numeri per utenti apri cancello.....	22
Cancellare numeri per apri cancello.....	22

Cancellazione completa memoria apricancello.....	22
Stato apricancello.....	23
Modo apricancello.....	23
Richiesta lista dei numeri telefonici presenti su apri cancello.....	23
Imposta la conferma di avvenuto comando.....	23
Funzione di apertura a chiunque.....	23
Gestione delle Uscite.....	23
Attiva uscita.....	23
Spegne uscita.....	24
Attiva tutte le uscite.....	24
Disattiva tutte le uscite.....	24
Vedi lo stato delle uscite.....	24
Uscite a comando impulsivo.....	24
Uscite a TEMPO.....	24
Attiva Uscita a tempo.....	24
Stato delle Uscite a tempo.....	24
Attiva sms di fine conteggio.....	24
Disattiva sms di fineconteggio uscite.....	24
Vedi lo stato del fineconteggio di tutte le uscite.....	24
Memoria Uscite.....	24
Abilita memoria uscite.....	25
Disabilita memoria uscite.....	25
Stato della memoria uscite.....	25
Ripristino memoria uscite istantaneo.....	25
Ripristino memoria uscite dopo registrazione gsm.....	25
Personalizza nome delle uscite.....	25
Scrivo nome delle uscite.....	25
Scrivo il nome delle uscite in ON.....	25
Scrivo il nome delle uscite in OFF.....	25
Legge nome uscita attivata - ON.....	26
Legge nome uscita disattivata - OFF.....	26
Report uscite.....	26
Attivazione report sms uscite.....	26
Disattivazione report sms uscite.....	26
Controlli SMS.....	26
Inserire i numeri per utenti Controlli Sms.....	26
Cancellare numeri Controlli Sms.....	26
Richiesta lista dei numeri telefonici presenti su controlli sms.....	27
Funzione ECHO.....	27
Gestione Termostato.....	27
Funzioni di termoregolazione Manuale.....	27
Attivazione Manuale.....	27
Spegni il Termostato.....	27
Imposta la Temperatura manuale.....	27
Attiva Funzione Antigelo.....	27
Disattiva Antigelo.....	28
Imposta temperatura Antigelo LOW.....	28
Imposta temperatura Antigelo HIGH.....	28
Richiedi lo stato del crono termostato.....	28
Gestione Cronotermostato.....	28

Logica di funzionamento.....	28
Inserimento degli orari giornalieri tramite messaggio sms.....	28
Accensione cronotermostato.....	29
Spegnimento cronotermostato.....	29
Stato cronotermostato.....	29
Modo Automatico.....	29
Modo manuale.....	29
Vedi le fasce orarie.....	30
Imposta la temperatura High.....	30
Imposta la temperatura Low.....	30
Imposta la temperatura Mid.....	30
Richiede un sms di configurazione.....	30
Gestione Timer uscite 1 - 2 -3.....	30
Vede fasce orarie dei timer per ogni giorno.....	30
Attiva il timer giornaliero.....	30
Disattiva timer giornaliero.....	30
Vedi lo stato dei timer.....	30
Gestione Timer Annuale.....	31
Attivazione timer annuale.....	31
Disattivazione timer annuale.....	31
Imposta Timer annuale.....	31
Vedi lo stato timer annuale.....	31
Imposta Data e Ora.....	31
Regolazione Temperatura di Isteresi.....	32
Imposta il valore di isteresi.....	32
Vedi isteresi attuale.....	32
Reset di fabbrica.....	32
Procedura:.....	32
Parametri di fabbrica (dopo reset).....	32
Dichiarazione di conformità.....	34
CERTIFICATO DI GARANZIA.....	35
Copertura:.....	35
Modalita di consegna/ritiro:.....	35
Riserve:.....	35

CRONOTERMOSTATO

GSM

Telegestione Con Doppio Codice Master ed Utente
5 fasce orarie giornaliere
3 temperature liberamente impostabili
2 Canali temperature consultabili con sms
4 Ingressi programmabili positivo a togliere o positivo a dare
Ingressi programmabili singolo stato e doppio stato
Filtro per gli ingressi con ritardi da 0 a 2000 secondi
Lettura remota stato ingressi
Circuito interno per ASSENZA RETE ELETTRICA
2 Messaggi sms per ogni ingresso personalizzabili
4 Tele attivazioni sms con riconoscimento ID, anche impulsive
4 uscite a rele con comando a tempo fino a 64000 secondi
Funzione Apricancello
Cronotermostato gsm impostabile via sms
Termostato gsm impostabile via sms
Completa funzione di termoregolazione
Funzione Antigelo gsm impostabile via sms
Antigelo con due soglie di regolazione
Blocco con codice DTMF
Controllo Registrazione Rete Gsm
Totalmente programmabile da remoto via sms
Visualizzazione Temperature su display
Funzione echo per credito residuo e scadenza sim
Ingresso dedicato a mancanza di rete elettrica
Personalizzazione dei messaggi sms di allarme
Aggiornamento software via USB
Aggiornamento software via internet connessione WiFi
Software di programmazione per pc windows tramite cavo USB



MADE IN ITALY

www.sgelettronica.it

Accessori opzionali :

Sonda di temperatura da -50 a +125 gradi

Batteria tampone nimh 700 mah

Cavo Usb/ttl per Programmazione con Software

Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di mettere in servizio il dispositivo al fine di salvaguardare la propria sicurezza e di utilizzare l'apparecchio in modo appropriato.

Il dispositivo deve essere impiegato esclusivamente per l'uso per il quale è stato concepito. In nessun caso l'azienda SG Elettronica, o i rispettivi rivenditori, saranno ritenuti responsabili per qualsiasi tipo di danno, straordinario, accidentale o indiretto di qualsiasi natura (economica, fisica ecc...), derivante dal possesso, dall'uso o dal guasto del presente prodotto. La garanzia decade in caso di modifiche o manomissioni del dispositivo o qualora non vengano rispettate le indicazioni riportate nel presente manuale.

Informazioni relative alla sicurezza

Quando si utilizza un dispositivo sottoposto a tensione è necessario adottare le dovute precauzioni nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza. L'installazione del dispositivo deve essere eseguita in ogni caso in assenza di tensione.

- Prima di maneggiare il dispositivo o aprire il contenitore nel quale è inserito, scollegare il connettore di alimentazione ed assicurarsi che il circuito non sia sotto tensione.
- Prima di intervenire con qualsiasi tipo di attrezzatura sul dispositivo accertarsi che quest'ultimo non sia alimentato e che i componenti che possono immagazzinare energia (condensatori) siano scarichi.
- Tutti i cavi collegati al dispositivo, in modo particolare quelli di alimentazione, debbono essere controllati periodicamente per verificare la presenza di interruzioni o danni al rivestimento. Se i cavi appaiono danneggiati è necessario spegnere immediatamente il dispositivo e provvedere alla loro sostituzione.
- È necessario rispettare scrupolosamente le specifiche tecniche dei componenti o dei moduli utilizzati in abbinamento al dispositivo.
- Se le informazioni contenute nel presente manuale, quelle dei componenti o moduli utilizzati in abbinamento al dispositivo non risultano sufficientemente comprensibili all'utilizzatore finale, è necessario rivolgersi ad un tecnico specializzato.
- Prima di mettere in funzione il dispositivo verificare attentamente che lo stesso sia idoneo all'applicazione che deve svolgere. In caso di dubbio rivolgersi ad un tecnico specializzato o al Costruttore/Rivenditore.
- Il Costruttore/Rivenditore non può essere ritenuto responsabile per errori nell'utilizzo o nei collegamenti e pertanto non può essere ritenuto responsabile dei danni che ne possono derivare.
- I dispositivi che funzionano con una tensione superiore a 35 volt devono essere collegati da un tecnico abilitato.
- Prima di mettere in funzione il dispositivo verificare che non vi siano dispersioni di corrente sul

contenitore.

• *Qualora debbano essere effettuate delle misurazioni col contenitore aperto, è necessario - per motivi di sicurezza - l'impiego di un trasformatore d'isolamento oppure l'alimentazione deve essere fornita da un alimentatore provvisto di regolazioni di sicurezza (limitazioni in tensione e corrente). Tutte le altre connessioni non debbono essere sottoposte a tensione*

App Android

L'app di controllo può essere scaricata anche dallo store Android con la parola chiave "Leonardo sms".

Software per PC

Seriale per collegamento PC

Il connettore SERIAL che si vede sullo schema generale serve per il collegamento del cavo Usb/ttl per il software di programmazione scaricabile da www.sgelettronica.it nella sezione download.

Aggiornamento Software tramite Internet

Il telecontrollo Leonardo ST1 dispone di una rete wifi interna capace di connettersi al vostro router o al vostro smart phone l'idea è quella di utilizzare la funzionalità di hot spot del telefono cellulare per dare la possibilità al telecontrollo di collegarsi con il server di aggiornamento, oppure si può modificare la ssid e la password della vostra rete wifi.

Procedura:

Attivare la funzionalità hot Spot del cellulare

Apri le Impostazioni del device, facendo tap sull'icona dell'ingranaggio visibile sulla schermata Home oppure sul drawer delle app, raggiungi le sezioni Rete e Internet Connessioni > Hotspot e tethering e, se intendi creare un Router Hotspot Wi-Fi, fai tap sulla voce dedicata.

In seguito, definisci le impostazioni del punto d'accesso, compilando il modulo successivo con le informazioni richieste: nome della rete, e password da usare a protezione dell'hotspot

Nome della rete = android Password di rete = password

uscire dalla configurazione, posizionare il cellulare molto vicino al telecontrollo e accendere il telecontrollo questo conatterà alla rete scaricando l'ultima versione del software per tutto il tempo in cui il telecontrollo è connesso alla rete il led WIFI rimarrà acceso ad indicare che il telecontrollo è connesso alla rete wifi tutta la procedura di aggiornamento richiede un tempo di 30 secondi appena il led wifi si spegne e si riaccende la procedura è conclusa.


Vedere la versione del Firmware

3333.firm.version	Indica la versione attuale del Firmware installato
-------------------	--

Primo Avvio e Montaggio Rapido


Viene spiegato come avviare il dispositivo

Per avviare il termostato gsm non è richiesta nessuna programmazione



Come si vede dall'immagine sopra che rappresenta la parte sottostante del telecomando per togliere il coperchio del display ed avere accesso al portasin ed ai morsetti di alimentazione si deve svitare solo la vite indicata.

Tolto il coperchio superiore possiamo seguire lo schema dell'immagine sottostante



In questo schema possiamo vedere come collegare l'alimentatore a parete il quale dispone in uscita di un filo nero che corrisponde alla massa e di un filo rosso da collegare al morsetto +VCC che è il polo positivo.

Per inserire la simcard aprire il porta sim facendo scorrere verso destra la parte superiore quindi aprire verso l'alto il cancelletto nel quale va inserita la simcard con l'angolo smussato in basso a sinistra, richiudere il porta sim premendo il cancelletto e facendolo scorrere di un click verso sinistra.

Avvitare il connettore antenna gsm.

Collegare l'alimentatore alla corrente elettrica, il display visualizza tutti i vari passaggi di avvio compreso il nome operatore di rete fino a visualizzare

CronoTerm Spento

Lettura	+18.7°C
---------	---------

Quindi il Cronotermostato e' spento e pronto a ricevere i comandi che possono giungere da SMS oppure dalla tastiera , da quest'ultima

tenendo premuto per piu' di 3 secondi il primo tasto (freccia sinistra) si attiva il cronotermostato con le fasce orarie impostate di fabbrica.

Premendo per piu' di tre secondi il tasto ESC si attiva il termostato manuale classico

Manuale	+19,5°C
Lettura	+15,2°C

Che indica nella prima riga la temperatura impostata la quale puo' essere variata con i tasti freccette nei decimi di grado , la seconda riga indica la temperatura letta .

Per spegnere la caldaia e disattivare il termostato bisogna tenere premuto il tasto ENTER per piu' di 3 secondi.

Nello schema si vede come collegare la caldaia al termostato quando il contatto viene chiuso la caldaia si avvia.

Introduzione

Il crono termostato e' stato progettato per la regolazione della temperatura in svariati ambienti con un range incredibile da -50 gradi fino a +125 gradi.

Puo' essere programmato in maniera molto semplice con l'ausilio della tastiera e del Display navigando nei vari menu' , puo' essere programmato con un messaggio sms quindi e' possibile variare i parametri in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo ci si trovi , puo' essere programmato da computer con l'ausilio di un cavetto convertitore usb / ttl tramite il software scaricabile dal sito www.sgelettronica.it .

Questo Termoregolatore e' stato progettato per avere un controllo completo dell'impianto sia come uscite che come ingressi , puo' essere programmato per un funzionamento automatico ad orario giornaliero su 5 fasce orarie .

La progettazione e' stata curata per varie esigenze puo' essere quindi inserito sia in una abitazione domestica che in un locale caldaia condominiale di grandi dimensioni le funzionalita' sono svariate ad esempio grazie al secondo canale di temperatura ed al secondo termostato si puo' gestire l'impianto in funzione della temperatura esterna.

Caratteristiche

Alimentazione da 5 volt a 16 volt DC

Consumo 60 mA a riposo , 950 mA in trasmissione gsm

Misure esterne 110mm x 72mm , Altezza 28mm

Modulo GSM quadri band GPRS professionale

4 ingressi di allarme sms completamente programmabili

9 numeri telefonici memorizzabili per ogni ingresso di allarme

9 numeri telefonici per comunicazioni quali sadenza sim , credito , soglie superate etc..

Visualizzazione su display della temperatura e di tutti i parametri

2 canali temperature consultabili tramite sms


Completo crono termostato con funzione di antigelo con 5 fasce giornaliere tre temperature

Ingressi programmabili positivo a dare oppure a togliere e doppio stato

Visualizzazione tramite display illuminato 16x2

Aggiornamento software via convertitore USB/TTL
 Aggiornamento software via internet con connessione wifi
 Programma di configurazione e controllo su PC tramite convertitore USB/TTL
 Cavo USB/TTL per aggiornamento software e programmazione (optional)
 Batteria tampone con circuito assenza di rete elettrica(optional)
 4 uscite rele' di cui 3 programmabili come timer giornalieri con 5 fasce orarie
 2 termostati regolabili per impostare una temperatura esterna di funzionamento
 una soglia di allarme temperatura impostabile per ogni canale

Schema generale



In questo schema si vede il montaggio del dispositivo .

Gli ingressi sono schematizzati come positivo a dare , cioe' quando vedono una tensione positiva da

2,5 volt fino a 24 volt vanno in allarme.

Nella configurazione positivo a togliere i contatti dovranno rimanere chiusi , cioè' sugli ingressi ci dovrà essere sempre tensione ,se questa tensione manca l'ingresso andrà in allarme.

Installazione

+12V	Positivo alimentazione da 5 a 16 Vdc	
Gnd	Negativo alimentazione	
Input 1	Ingresso 1 positivo a dare da menu lo si può cambiare in positivo a mancare	
Input 2	Ingresso 2 positivo a dare da menu lo si può cambiare in positivo a mancare	
Input 3	Ingresso 3 positivo a dare da menu lo si può cambiare in positivo a mancare	
Input 4	Ingresso 4 positivo a dare da menu lo si può cambiare in positivo a mancare	
Out 1	Uscita a rele' questa viene attivata tramite sms sempre tramite sms la si può interrogare	3333.on.out.1 digitando questo comando in sms si attiva il rele
Out 2	Come sopra	Come sopra
Out 3	Come sopra	Come sopra
Out 4	Come sopra	Come sopra

Per utilizzare il crono termostato si deve inserire una sim card di qualsiasi operatore e' importantissimo **disabilitare il codice pin** .

Per un corretto funzionamento del combinatore disabilitare tutti i servizi notifiche di chiamata su occupato ecc. forniti dal gestore .

Disattivare la segreteria inviare una chiamata al numero :

##002# per TIM e WODAFONE per WIND ##004#

La sim va inserita nell'alloggiamento indicato in figura il porta sim e' a slitta si deve inserire la sim con i contatti verso il circuito e la parte tagliata della sim rimane fuori .

Dopo aver inserito la sim si può dare alimentazione.

Il combinatore quando riceve alimentazione fa un controllo dello stato del modulo gsm , della rete gsm , della presenza sim , e del nome operatore rete.

Osservando il display all'atto dell'accensione si ricevono queste informazioni.

Programmazione con tastiera

Disattiva modulo GSM

Per usare il cronotermostato senza modulo gsm quindi solo come semplice termostato si può procedere come segue:

Con dispositivo spento premere contemporaneamente i tasti DOWN ed ESC quindi fornire

alimentazione al telecomando a questo punto il display visualizzerà il menu' di disattivazione / attivazione del modulo GSM.

Per passare dal cronotermostato al termostato manuale si deve tener premuto per più di 3 secondi la freccia ESC per tornare in automatico al modo crono termostato si deve tener premuto il tasto freccia DOWN freccia basso ; per spegnere il cronotermostato si deve tener premuto il tasto ENTER .

Accesso al menu

Il Crono Termostato visualizza sempre la temperatura ambiente e lo stato del dispositivo, per uscire da questo stato ed entrare in programmazione si deve premere contemporaneamente per due secondi i tasti DOWN e ESC poi rilasciarli e premere il tasto ENTER.

Per procedere con la programmazione il combinatore richiede un codice di 4 cifre , per inserirlo si usa la tastiera a 4 tasti premendo un tasto viene visualizzata una riga contenente numeri , con i tasti freccette selezionare i numeri relativi al codice e confermare ogni numero con il tasto enter , al codice corretto sarete rinviiati all'interno del menu.

Codice Attuale

Premere nuovamente un tasto

0123456789

Scegliere i 4 numeri e per ogni numero confermare con enter se il codice è corretto si apriranno i menu

Appena entrati nel menu si visualizza la prima voce che è Impostazioni per scorrere nelle varie voci si usano le freccette e quindi si possono visualizzare i vari menu , **per entrare in un menu si preme Enter** per uscire e memorizzare si preme **Esc**.

Menu principale

Impostazioni
Numeri Telefonici
Vedi Segnale gsm
Vedi Codice Imei
Controlli Sms
Crono Termostato

Impostazioni in questo menu ci sono tutte le programmazioni di base .

Numeri Telefonici questo menu serve per inserire i numeri che dovranno essere chiamati in caso di eventi sulle porte di ingresso premendo il tasto Enter si va su questo menu.

Entrata 1 Num. 1
1234567890S

Analizziamo questo menu nella prima riga viene indicata l'entrata che va da 1 a 4 , la posizione del numero di telefono che va da 1 a 9

nella riga sotto se già memorizzato appare il numero telefonico associato ; a destra del numero troviamo una V che indica il tipo di chiamata che verrà effettuata ; in questo caso solo vocale le opzioni son 3 : V=solo vocale , S=solo sms , T=tutto sia vocale che sms.

Premendo le freccette si potrà scorrere e consultare tutti i numeri memorizzati .

Quando siamo giunti al numero di nostro interesse premendo Enter entriamo dentro al menu del numero per la scrittura o cancellazione ; il menu che ci appare e' il seguente :

O123456789

Questo serve per scrivere il numero ; con le freccette si cerca il numero desiderato e con Enter si seleziona , così via fino ad avere formato il numero desiderato , premendo Esc si esce in un altro menu che ci chiederà di impostare il tipo di chiamata - v=vocale , s=sms , t=Vocale + sms – con le freccette selezionare il parametro desiderato

Solo Vocale

Premendo Esc il numero di telefono ed i parametri vengono memorizzati.

Per passare ad un altro numero telefonico premere le freccette , per passare alla modifica di un altro numero premere Esc .

Vedi Segnale Gsm questo menu ci serve per vedere la quantità di segnale che stiamo ricevendo al momento ci sarà utile nel decidere il luogo di installazione.

Misura Livello
#####

In questa tabella ci sono i valori

##	Scarso non sicuro
####	Accettabile
#####	Buono
#####	Ottimo max signal

Dopo 60 secondi esce dal menu .

Premere esc per uscire.

Vedi Codice Imei vede il numero seriale del modulo gsm premere Enter per visualizzare.

Vedi Codice Imei

Controlli Sms

Questo menu consente di inserire i numeri di telefono a cui verra' mandato un sms quando le soglie di temperatura impostate vengono superate . I numeri possono essere un totale di 9 l'inserimento e' come i numeri telefonici .

A questi numeri vengono mandati anche i messaggi di presenza assenza rete se abilitata.

Attenzione il primo numero di questa lista e' il piu' importante in quanto e' il numero al quale vengono inviati ,con il servizio ECHO, i messaggi dell'operatore sim che avvertono della scadenza sim e del credito.

Crono Termostato

Crono Termostato

Premendo Enter si entra nel menu e sara' visualizzato il primo giorno della settimana

Lunedì

Premendo i tasti freccette si cambia il giorno della settimana da modificare , premendo il tasto Enter si entra nel giorno selezionato.

Lunedì Set 1

00:00 00:00 H

Il cursore e' posizionato sul numero 1 di Set che e' la prima fascia oraria del giorno Lunedì , con i tasti frecce si scorre nelle 5 fasce orarie del giorno lunedì ; premendo Enter si entra a modificare gli orari della fascia selezionata.

Con le freccette si posiziona il cursore sul numero da variare , premendo enter si entra nel numero e quindi con le freccette si modifica dopo modificato si preme Enter per memorizzare . In questo modo si andranno a modificare tutti gli orari e la temperatura abbinata a questa fascia oraria .

Il menu Globale serve per modificare tutte le fasce di tutti i giorni della settimana , quindi la fascia modificata si ripercuote su tutti i giorni della settimana.

Con Esc si esce e si memorizzano tutte le variazioni .

Questi sopra sono i menu principali andiamo ora a vedere i menu che memorizzano le impostazioni.

Menu Impostazioni :

Impostazioni	
Cambia Codice Master	Il codice Master permette di fare le programmazioni e di immettere i comandi
Cambia Codice Utente	Il codice utente puo solo inserire i comandi i due codici non devono essere uguali
Centro Servizi	Visualizza e modifica il numero del centro servizi
Imposta Data/Ora	Data e ora del sistema
Modo Ingressi	Modalita' ingressi positivo a dare o togliere , normalmente aperto normalmente chiuso
Modo Echo SMS	Attiva modalita' echo

Crono Termostato	Attiva e disattiva il crono termostato
Temperature Crono Termostato	Imposta le 3 temperature del crono termostato – bassa – media - alta
Termostato	Attiva disattiva termostato
Antigelo	Attiva disattiva antigelo ed imposta le temperature di antigelo
Presenza Rete	Attiva disattiva la funzione rivelazione rete elettrica
Modulo GSM	Spegne / accende modulo gsm
Ritardo Ingressi	Imposta un tempo di ritardo di rivelazione ingressi (filtro)

Cambia Codice serve per variare il codice Master e quello Utente a piacere .
Per prima cosa viene richiesto di inserire il codice attuale

Codice Attuale

Digitare il codice con i tasti come si vede nello schema generale

Digita Nuovo Cod
Quattro Cifre

Si preme un tasto e si viene mandati in un altro menu'

123456789

Con i tasti freccette si seleziona un numero quando selezionato si preme enter per accettarlo , quindi si prosegue fino a che non abbiamo inserito le quattro cifre ; quello sara' il nuovo codice .
Premendo Esc si esce e si memorizza.

Codice Cambiato

Centro Servizi normalmente non va cambiato perche' gia' scritto nella sim e quindi da questo menu lo si visualizza e basta se pero' non fosse presente lo si puo' digitare . Premendo Enter si entra in questo menu .

Il centro servizi serve per spedire e ricevere i messaggi.

Cambia Numero
1234567890

Questo viene visualizzato dopo aver premuto Enter se il numero e' corretto premere Esc uscire se invece dovete modificare premere Enter vi apparira' il seguente menu.

O123456789

Per digitare il nuovo numero con i tasti freccette scorrete fino a selezionare il numero desiderato e poi premere Enter fino ad aver composto il vostro numero.

Premendo Esc si esce e si salva.

Imposta Data/Ora serve ad impostare la data e l'ora del combinatore

Data A/M/G,H:Min 12/02/10,10:52

Modo Ingressi questo menu cambia la rivelazione dell'evento attribuito all'ingresso.

Ogni ingresso a una impostazione indipendente , si deve scegliere fra due opzioni :

1 dare positivo , 2 togliere positivo.

Premendo Enter si entra nel menu seguente:

Ingresso Num. 1 Dare Positivo

Premendo le freccette si scorre nei 4 ingressi , premendo Enter si cambia lo stato dell'ingresso come desiderato , premendo Esc si esce e si memorizza .

Quindi in automatico si accede al secondo menu' che ci consente di scegliere il tipo di ingresso ,

Tipo Ingresso Singolo Stato Doppio Stato
--

Con le freccette si decide se passare da ingresso singolo stato , oppure doppio stato. La funzione di questa impostazione e' quella di aggiungere all'ingresso scelto un secondo stato, cioe' l'ingresso andra' in allarme sia in stato aperto che in stato chiuso, inviando pero' due messaggi sms da voi personalizzabili uno in ogni stato. Nel primo stato comunque potrete mandare anche un messaggio vocale.

Ad esempio vogliamo sapere quando manca la tensione di rete : nel primo stato memorizzeremo un testo sms con la dicitura “Presenza Rete Elettrica” nel secondo stato memorizziamo un testo sms “Assenza Rete Elettrica” cosi' facendo avremo il controllo di due stati.

Modo Echo Sms questo menu serve per abilitare la funzione ECHO , tale funzione serve per ripetere tutti i messaggi che arrivano al gsm , verso il primo numero memorizzato su Controlli Sms , quindi tutti i messaggi dell'operatore della sim card relativi alla scadenza sim e credito residuo.

Modo Echo SMS

Premendo enter si ottiene lo stato attuale del servizio

Echo Disattivato

Premendo le freccette si cambia stato
premendo esc si esce e si memorizza il valore

Termostato

Termostato il menu' termostato vi consente di attivare la regolazione di una temperatura da voi

stabilità .

Quindi entrando con Enter in questo menu' vi verrà chiesto se volete attivare questa funzione se attivata quando premete Esc vi verrà proposta la temperatura attuale di termoregolazione , con le freccette la potrete cambiare a vostro piacimento. quando la temperatura letta dalla sonda del canale CH1 è più bassa del valore da voi impostato il rele sarà attivo si disattiva quando la temperatura letta supera quella impostata.

Termo Esterno

Termostato il menù termostato vi consente di attivare la regolazione di una temperatura da voi stabilita Questa temperatura è la temperatura esterna letta dal secondo canale , con questo menu si può attivare e disattivare il termostato esterno e impostare la temperatura di soglia per il funzionamento.

Antigelo

Antigelo vi permette di impostare una temperatura minima di controllo per impedire il congelamento dell'impianto.

Il menu vi indica lo stato attuale Attivato , Disattivato con le freccette cambiate lo stato , se attivato quando premete Esc vi verrà proposto un menu dove viene indicata la temperatura impostata di aggancio rele' , con le freccette potete variarla a piacimento con Esc si memorizza , nella seconda schermata potrete variare la temperatura alla quale il rele si deve disattivare; cioè ad esempio voglio che a 4 gradi l'impianto si accenda e riportata la temperatura a 7 gradi si spenga , quando la temperatura ritorna a 4 gradi il ciclo ricomincia.

Presenza Rete

Presenza Rete questo menu vi consente di attivare o disattivare la funzione di rivelazione della presenza di rete elettrica , entrati nel menu vi viene indicato lo stato attuale cioè disattivata oppure attivata . Se questa funzione è attivata verrà comunicato lo stato della rete a tutti i numeri memorizzati nei controlli sms con un messaggio con la dicitura presenza di rete oppure assenza di rete si può impostare un ritardo fino a 2000 secondi sia in assenza rete che in presenza rete , cioè se permane l'assenza di rete elettrica per il tempo impostato verrà inviato il messaggio sms per regolare questo tempo si deve inviare un sms . Vedi sotto nei comandi sms

Isteresi Termo

Questo menu' Serve per regolare ed impostare la temperatura di isteresi , la funzione permette di impostare una differenza fra la temperatura letta e quella di intervento del termostato , quindi se impostiamo una temperatura di isteresi di 0.4 gradi e la soglia di temperatura è impostata a 20.0 gradi il rele' di termostato si attiverà a 20,4 gradi e si disattiverà a 19,6 gradi .

Taratura Sonda 1

Con questo menu' possiamo regolare un offset di taratura per la sonda del canale numero 1

Taratura Sonda 2

Come sopra Taratura sonda sul canale 2 del termostato

Display Acceso

Permette di impostare la retroilluminazione del display in maniera permanente , oppure permettere lo spegnimento dopo un tempo se non viene premuto nessun tasto.

Modulo GSM

serve per disattivare il modulo gsm , cosi' da poter usare le funzioni locali del dispositivo senza il modulo gsm . La funzione si trova dentro al menu' impostazioni. quando il modulo gsm viene disattivato alla prossima riaccensione il modulo gsm rimarra' spento.

SENZA IL MODULO GSM IL CRONO TERMO NON FUNZIONA FUNZIONA SOLO IL TERMOSTATO MANUALE.

Ritardo Ingressi

Ritardo Ingressi

Si tratta della funzione adatta a creare un filtro per gli ingressi , possiamo impostare un valore in Secondi da 0 a 2000 secondi . Il funzionamento e' questo: impostando il tempo ad esempio 10 secondi l'ingresso prima di agire dovra' rimanere impegnato in maniera continua per 10 secondi ; questo serve per adattarsi a tutte le esigenze di controllo , se ad esempio dobbiamo controllare un contatto che inizialmente oscilla poi si stabilizza , bastera' regolare il filtro con un tempo adeguato questo lo si puo' fare in modo indipendente per ogni ingresso.

Entrati in questo menu con le freccette scorrete i 4 ingressi controllando tutti i tempi , per modificare premete Enter , impostate il vostro valore in secondi , fatto questo premete Esc ed il nuovo valore e' memorizzato il tempo varia da 0 a 2000 Secondi .

Programmazione tramite SMS

tutte le scritte sono in minuscolo

Il Crono termostato dispone della possibilita' di fare tutte le programmazioni viste fino ad ora anche in remoto tramite dei messaggi sms ; quindi per modificare la programmazione non e' obbligatorio trovarsi sul posto.

Sostituire il codice di accesso

I codici per i comandi sono due quello Master e' abilitato a tutte le funzioni il Master puo' programmare il codice utente , al codice utente e' data la possibilita' di interrogare il dispositivo di comandare le uscite e di comandare il termostato non puo' programmare alcuna funzione.

3333.newcodm.1234	Il codice master viene sostituito con 1234 da ora in avanti non sara' piu' 3333 ma 1234 .
3333.newcodu.0000	Il codice utente viene sostituito con 1234 da ora in avanti non sara' piu' 0000 ma 1234 .

Misura del segnale in antenna

Questa funzione ci permette di stabilire la quantita' di segnale ricevuto la misura viene eseguita in dBm ; quindi la scala va da -54dBm fino a -110dBm cio' significa che con -54dBm avremo il massimo segnale con il valore di -110dBm avremo il minimo segnale quindi con -115dBm il segnale non sara' sufficiente.

3333.rxsignal	Risponde con la misura del segnale effettuata in quel momento
---------------	---

Gestione degli ingressi

Personalizzazione messaggi SMS Ingressi

Con questa funzione di comando sms e' possibile personalizzare i messaggi sms inviati in allarme degli ingressi.

Il formato del messaggio deve avere **lunghezza massima 23 caratteri e finire con un punto “.”** altrimenti si riceverà un errore di sintassi , questi sms vengono inviati quando l'ingresso selezionato va in allarme , il messaggio di fabbrica e' : “Allarme Ingresso “ seguito dal numero dell'ingresso. Gli ingressi sono configurabili come doppio stato quindi se utilizzate questa funzione dovrete memorizzare a vostro piacimento anche il messaggio sms del secondo stato.

Vediamo il comando:

3333.msg1.testo.	Il messaggio testo verra memorizzato e abbinato all'ingresso 1 il testo puo' essere lungo 23 caratteri e deve finire con il carattere punto '.'
3333.testo.ing3	Richiede il testo attualmente memorizzato relativo all'ingresso 3

Messaggi SMS ingressi per il secondo stato

3333.msg12.testo.	Il messaggio testo viene memorizzato e abbinato all'ingresso 1 secondo stato la stringa msg12 indica ingresso 1 il numero 2 indica il messaggio del secondo stato , cambiando la stringa in msg32 si memorizza sull'ingresso 3
3333.testo.ing32	Richiede il testo attualmente memorizzato relativo all'ingresso 3 messaggio secondo stato

Lettura stato ingressi

Il comando serve a leggere lo stato degli ingressi da remoto .

3333.stat.input	Legge lo stato di tutti gli ingressi e risponde con on oppure off .

Inserire numeri di telefono per gli ingressi

3333.num1.ing1.123456.s	Inserisce il primo numero telefonico dell'ingresso 1
-------------------------	--

	per inserire il secondo numero telefonico dell'ingresso 1 la sintassi e': 3333.num2.ing1.123456.s dove 123456 e' il numero telefonico e la "s" sta per messaggio sms
3333	Codice utente
num1	Posizione del numero di telefono fino a 9
ing1	Ingresso desiderato fino a 4
123456	Numero di telefono
s,v,t	s=sms , v= vocale , t = tutti

Cancellare numeri di telefono degli ingressi

3333.del4.ing1	Cancella il quarto numero telefonico dell'ingresso 1
3333	Codice utente
del4	Cancella quarto numero telefonico
ing1	Canale di ingresso 1

Richiedere la lista dei numeri telefonici memorizzati

3333.lista.ing1	Richiede la lista di tutti i numeri memorizzati nel canale di ingresso 1
3333	Codice utente
lista	comando
ing1	Ingresso 1 fino a 4

Imposta il modo evento per gli Ingressi

3333.modo.ing1.dp.ss	Imposta ingresso 1 a dare positivo in modalita' singolo stato
3333.modo.ing1.tp.ss	Imposta ingresso 1 a togliere positivo in modalita' singolo stato
3333.modo.ing1.dp.ds	Imposta ingresso 1 a dare positivo in modalita' doppio stato
3333.modo.ing1.tp.ds	Imposta ingresso 1 a togliere positivo in modalita' doppio stato
ing1	Determina il numero dell'ingresso da 1 a 4
dp / tp	dp = dare positivo tp = toglie positivo Determina il rilevamento ingresso positivo a dare oppure a togliere
ss / ds	Ss = singolo stato ds = doppio stato determina il tipo di ingresso se a singolo stato oppure a doppio stato

Richiede il modo in cui l'ingresso e' programmato

3333.vedi.modo.ing1	Vede il modo ed il tipo dell'ingresso 1
---------------------	---

Filtro porte ingresso

Si tratta della funzione adatta a creare un filtro per gli ingressi , possiamo impostare un valore in Secondi da 0 a 2000 secondi . Il funzionamento e' questo: impostando il tempo ad esempio 10 secondi l'ingresso prima di agire dovra' rimanere impegnato in maniera continua per 10 secondi ; questo serve per adattarsi a tutte le esigenze di controllo , se ad esempio dobbiamo controllare un contatto che inizialmente oscilla poi si stabilizza , bastera' regolare il filtro con un tempo adeguato questo lo si puo' fare in modo indipendente per ogni ingresso.

3333.rit.ing4.10	Imposta un filtro di 10 secondi relativo all'ingresso 4
3333.val.rit.in	Richiede la lista dei valori impostati di tutti i filtri

Rivelazione della presenza di rete elettrica

Si tratta di abilitare o disabilitare il circuito interno che rivela assenza o presenza di rete elettrica

Attiva rivelazione rete

3333.rete.on	Abilita il circuito presenza di rete elettrica
--------------	--

Disattiva rivelazione rete

3333.rete.off	Disabilita il circuito presenza di rete
---------------	---

Vedi lo stato rete

3333.stat.rete	Richiede lo stato della rete
----------------	------------------------------

Imposta ritardi di rivelazione rete elettrica

Inserisci ritardo presenza rete elettrica

3333.rit.ingp.100	Inserisce un ritardo alla rivelazione di presenza rete di 100 secondi
-------------------	---

Inserisci ritardo assenza rete

3333.rit.inga.50	Inserisce un ritardo alla rivelazione di assenza rete di 50 secondi
------------------	---

Vedi stato ritardi rete

3333.rit.rete	Ritorna sms con i ritardi impostati per assenza / presenza r
---------------	--

Ingressi temperatura

su questi due ingressi si puo leggere una temperatura con range da -50 gradi fino a +125 gradi
Si possono impostare delle sogli in salita ed in discesa.

I numeri di telefono ai quali verra' mandato un sms di superamento soglie sono quelli del menu Controlli Sms .

Le soglie vengono disattivate quando il dispositivo si trova in cronotermo off e vengono riattivate quando si riattiva il cronotermostato .

Possono essere attivate e disattivate in maniera individuale

Richiedi temperature

3333.temp.ch1	Rende disponibile il valore letto nel canale CH1
3333.temp.ch2	Rende disponibile il valore letto nel canale CH2

Imposta limite di temperatura CH1

3333.lim1.sup.+25.0	Imposta un limite di +25.0 superiore al valore letto nell'ingresso analogico 1 cioe' CH1
3333	Codice utente
lim1	Limite canale 1
Sup.+25.2	Questo sta' per superiore cioe' il limite e' piu' alto della lettura dell'ingresso quindi fino a che il limite rimane piu' alto non succede niente quando la temperatura superera' la soglia di +25.2 verra inviato un sms ai numeri memorizzati su Controlli Sms
Inf.+25.2	Questa e' la variabile da inserire al posto di sup cioe' il valore impostato nel limite e' inferiore al valore letto sull'ingresso , quindi quando il valore letto sara' piu' basso del limite verra inviato un allarme sms .

Spegni limite temperatura

3333.lim.off.ch1	Spegne il controllo limiti sul canale 1
3333.lim.off.ch2	Spegne il controllo limiti sul canale 2

Imposta limite di temperatura CH2

3333.lim2.sup.+25.5	Imposta un limite di +25.5 superiore al valore letto nell'ingresso analogico 1 cioe' CH2
3333	Codice utente
lim2	Limite canale 2 CH2
Sup.+25.5	Questo sta' per superiore cioe' il limite e' piu' alto della lettura dell'ingresso quindi fino a che il limite rimane piu' alto non succede niente quando la temperatura superera' la soglia di +25.5 gradi verra inviato un sms ai numeri memorizzati su Controlli Sms
Inf.+25.5	Questa e' la variabile da inserire al posto di sup cioe' il valore impostato nel limite e' inferiore al valore letto sull'ingresso , quindi quando il valore letto sara' piu' basso del limite verra inviato un allarme sms .

Stato delle soglie temperature

3333.stat.ch	Rende disponibile tutti i valori impostati delle soglie e delle temperature presenti nei due canali se esistono. Altrimenti risponde con "nessun limite impostato"
--------------	---

Inserisci ritardo allarmi temperature

Funzione che permette il ritardo di rivelazione , cioè il superamento della soglia deve permanere per i secondi impostati prima di inviare il messaggio e' praticamente un filtro

3333.rit.sog1.1250.	Introduci ritardo soglia di temperatura di 1250 secondi soglia 1
3333.rit.sog2.250.	Introduci ritardo soglia di temperatura di 250 secondi soglia 2
3333.sog.stato	Richiedi stato dei ritardi soglie di temperatura canale 1 e 2

Attivazione disattivazione allarmi temperature

3333.attiva.sog	Attiva tutti i canali di controllo temperature
3333.disattiva.sog	Disattiva tutti i canali di controllo temperature

Apricancello

La funzione apricancello può contenere un totale di 140 utenti nella propria memoria interna.

Out Apricancello vi permette di impostare la modalità di comportamento del rele' numero 1 , cioè "Impulsivo" oppure "Passo Passo" ; se decidete di impostarlo come impulsivo potrete variare il tempo che il rele' 1 rimarrà eccitato variabile da 1 secondo fino a 25 secondi , in modalità passo passo uno squillo attiva il rele' ed uno squillo lo disattiva In entrambi i casi quando inoltrate la chiamata e verrà riconosciuto il numero uguale a quello nella lista il comando sarà eseguito commutando il rele' , dopo il primo squillo verrete disconnessi dalla rete gsm e vi ritornerà indietro uno squillo di conferma , oppure un sms oppure nulla secondo la programmazione che avrete dato .

Inserire i numeri per utenti apricancello

3333.inse2.123456.	Inserisce nella posizione 2 il numero 123456 appena arriverà una squillo da questo numero verrà attivata l'uscita 1 le posizioni sono 140
3333	Codice utente
inse14	Posizione del numero di telefono
123456	Numero di telefono da abilitare
. (punto)	Il numero deve finire con un punto

Cancellare numeri per apricancello

3333.canc5	Cancella numero telefonico alla posizione 5 di apricancello
3333	Codice utente

canc5	Cancella posizione 5
-------	----------------------

Cancellazione completa memoria apricancello

3333.eraseall	Cancella tutte le posizioni di memoria
---------------	--

Stato apricancello

3333.stat.apr	Richiede lo stato attuale del tipo di comando che apricancello accetta vi verra' risposto se e' in modalita' passo/passo oppure in modalita' impulsiva comunicandovi i secondi di impulso.
---------------	--

Modo apricancello

3333.mod.apr.p	Imposta l'apricancello in modalita' passo passo, uno squillo apre uno squillo chiude
3333.mod.apr.i5	Imposta la modalita' impulsiva ed inserisce un tempo di impulso di 5 secondi potete variare questo tempo di impulso da 1 a 25 secondi

Richiesta lista dei numeri telefonici presenti su apricancello

3333.aprlist	Richiede la lista di tutti i numeri memorizzati in apricancello sarebbero tutti gli utenti abilitati
3333	Codice utente
aprlist	comando

Imposta la conferma di avvenuto comando

3333.apr.ris.off	Senza squillo di risposta , senza sms
3333.apr.ris.squ	Con squillo di conferma dell'avvenuto comando
3333.apr.ris.sms	Con SMS di stato delle uscite

Funzione di apertura a chiunque

3333.tutti.apr.on	Consenti l'apertura a chiunque chiama il telecontrollo
3333.tutti.ris.off	Consenti apertura solo ai numeri abilitati secondo la lista
3333.stat.apr	Vede lo stato apricancello

Gestione delle Uscite

Attiva uscita

3333.on.out.1	Attiva l'uscita numero 1 sostituire il numero per uscita 2-3-4
---------------	--

Spegne uscita

3333.off.out.3	Spegni l'uscita numero 3
----------------	--------------------------

Attiva tutte le uscite

3333.on.all	Attiva contemporaneamente tutte le uscite
-------------	---

Disattiva tutte le uscite

3333.off.all	Disattiva contemporaneamente tutte le uscite
--------------	--

Vedi lo stato delle uscite

3333.stat.out	Mostra lo stato di tutte le uscite
---------------	------------------------------------

Uscite a comando impulsivo

Si tratta di comandare le uscite in modo impulsivo cioe' al comando l'uscita selezionata si attivera' per n. secondi programmati variabili da 1 fino a 9 secondi.

3333.out1.imp.5	Comanda uscita 1 ad ON per cinque secondi poi ritorna nello stato OFF
-----------------	---

Uscite a TEMPO

le uscite possono essere comandate a tempo per un periodo che va da 1 secondo fino a 64000 secondi , finito il conteggio si puo' programmare un sms di invio fine conteggio il quale verra' inviato a tutti i numeri della **lista controlli sms**.

Attiva Uscita a tempo

3333.relout1.3000	Il rele' numero 1 rimane eccitato per 3000 secondi
-------------------	--

Stato delle Uscite a tempo

3333.stat.out	Risponde con lo stato delle uscite ed il tempo rimanente
---------------	--

Attiva sms di fine conteggio

3333.finecont.on.1	Attiva il fineconteggio per l'uscita numero 1
--------------------	---

Disattiva sms di fineconteggio uscite

3333.finecont.off.1	Disattiva sms di fineconteggio uscita 1
---------------------	---

Vedi lo stato del fineconteggio di tutte le uscite

3333.vedifinecont	Vedi lo stato dei conteggi delle uscite
-------------------	---

Memoria Uscite

Programma la memoria uscite imposta se le uscite devono memorizzare lo stato e ripristinarlo alla riaccensione o dopo una mancanza di alimentazione

Abilita memoria uscite

3333.mem.out.on	Memoria uscite abilitata
-----------------	--------------------------

Disabilita memoria uscite

3333.mem.out.off	Memoria uscite disabilitata alla riaccensione vanno tutte a riposo
------------------	--

Stato della memoria uscite

3333.stat.mem.out	Richiede lo stato della memoria uscite
-------------------	--

Ripristino memoria uscite istantaneo

3333.ist.mem.out.on	Attiva il ripristino memoria uscite in modo istantaneo all'accensione
---------------------	---

Ripristino memoria uscite dopo registrazione gsm

3333.ist.mem.out.off	Attiva il ripristino dopo la registrazione alla rete GSM
----------------------	--

Personalizza nome delle uscite

(personalizzazione delle uscite)

serve per dichiarare il nome dell'uscita , un nome per quando e' chiusa ed uno per quando e' aperta. Dopo la parola "usc" e' indicato il numero dell'uscita da 1 a 4 se dopo questo numero si mette il punto il nome verra' abbinato allo stato "chiusa" dell'uscita , se invece dopo il primo numero si scrive il numero 2 il nome verra' abbinato allo stato "aperta" dell'uscita.

Scrivi nome delle uscite

(personalizzazione delle uscite)

serve per dichiarare il nome dell'uscita , un nome per quando e' chiusa ed uno per quando e' aperta. Dopo la parola "usc" e' indicato il numero dell'uscita da 1 a 4 se dopo questo numero si mette il punto il nome verra' abbinato allo stato "chiusa" dell'uscita , se invece dopo il primo numero si scrive il numero 2 il nome verra' abbinato allo stato "aperta" dell'uscita.

I caratteri memorizzabili sono 15

Scrivi il nome delle uscite in ON

3333.usc1.luci accese.	Il messaggio “luci accese” sarà abbinato allo stato “on” dell'uscita 1
------------------------	--

Scrivi il nome delle uscite in OFF

3333.usc12.luci spente.	Il messaggio “luci spente” sarà abbinato allo stato “off” dell'uscita 1
-------------------------	---

Legge nome uscita attivata - ON

3333.messa.out1	Legge il nome dell'uscita 1 con rele attivato
-----------------	---

Legge nome uscita disattivata - OFF

3333.messa.out12	Legge il nome dell'uscita 1 con rele disattivato
------------------	--

Report uscite

Attivazione e disattivazione del report sms delle uscite dopo un comando sms

le funzioni di interrogazione delle uscite saranno sempre attive

Attivazione report sms uscite

3333.ris.out.si	Attiva il report delle uscite e disattiva lo squillo
-----------------	--

Disattivazione report sms uscite

3333.ris.out.no	Disattiva il report delle uscite e attiva lo squillo di conferma
-----------------	--

Controlli SMS

Questa lista di 9 numeri serve ad inviare gli sms relativi alle soglie impostate sugli ingressi di temperatura, allarmi mancanza rete elettrica. Attenzione il primo numero di questa lista è il più importante in quanto è il numero al quale vengono inviati, con il servizio ECHO, i messaggi dell'operatore sim che avvertono della scadenza sim e del credito.

Inserire i numeri per utenti Controlli Sms

3333.num3.lim1.123456.l “lettera L”	Inserisce nella posizione 3 il numero 123456 questi numeri sono utilizzati per ricevere gli sms del superamento delle soglie impostate. le posizioni sono 9
3333	Codice utente
num3	Posizione del numero di telefono
lim1.	Identifica controlli sms

123456	Numero di telefono da abilitare
1 “lettera L”	Per controlli sms

Cancellare numeri Controlli Sms

3333.del1.lim1	Cancella numero telefonico alla posizione 1
----------------	---

Richiesta lista dei numeri telefonici presenti su controlli sms

3333.lista.lim1	Richiede la lista di tutti i numeri memorizzati
3333	Codice utente
lista	comando
.lim1	Controlli sms

Funzione ECHO

3333.on.echo	Attiva la funzione echo
3333.off.echo	Disattiva la funzione echo

Gestione Termostato

Manuale / antigelo

le temperature vanno inserite con il segno + e - inserire sempre i decimali con il punto per separare cioè ad esempio +20.3 gradi

Funzioni di termoregolazione Manuale

Attivazione Manuale

3333.manuale	Attiva il termostato Manuale se acceso spegne Crono
--------------	---

Spegni il Termostato

3333.off.termo	Spegne Il Termostato Manuale
----------------	------------------------------

Imposta la Temperatura manuale

3333.temp.termo.+20.3	Imposta la temperatura di termoregolazione a 20.3 gradi le temperature vanno espresse con + per valori sopra 0 e – per valori
-----------------------	--

	sottozero
--	-----------

Attiva Funzione Antigelo

3333.on.antig	Attiva la funzione antigelo
---------------	-----------------------------

Disattiva Antigelo

3333.off.antig	Disattiva la funzione antigelo
----------------	--------------------------------

Imposta temperatura Antigelo LOW

3333.antig.low.+5.0	Imposta la temperatura bassa di antigelo a +2.0 gradi aggancio rele; a +2.0 gradi entra in funzione le temperature vanno espresse con + per valori sopra 0 e – per valori sottozero
---------------------	--

Imposta temperatura Antigelo HIGH

3333.antig.high.+8.0	Imposta la temperatura alta di antigelo a 8 gradi spegnimento quando a raggiunto +8.0 gradi si spegne. le temperature vanno espresse con + per valori sopra 0 e – per valori sottozero
----------------------	---

Richiedi lo stato del crono termostato

3333.stato.termo	Richiede le impostazioni del termostato e antigelo , stati e temperature
------------------	--

Gestione Cronotermostato

Il cronotermostato e' diviso in 3 modalita'

MANUALE il dispositivo diventa un termostato ambiente classico con regolazione manuale della temperatura ;

AUTOMATICA attivazione del crono termostato cioe' vengono scelte 3 temperature di funzionamento in determinate fasce orarie giornaliere ;

OFF in questo modo il dispositivo e' spento non ci sono controlli , l'unico controllo di temperatura e' la funzione antigelo se attivata.

Logica di funzionamento

Lo scopo e' la regolazione della temperatura diversificata in diverse fasce orarie della giornata , possono essere programmate 3 temperatura ALTA MEDIA e BASSA queste temperature verranno scelte a seconda degli orari di funzionamento , per ogni giorno della settimana possiamo programmare 5 fasce orarie, tutte le fasce orarie dove non ci sono orari il riscaldamento e' spento , ad esempio alle ore 06:00 attiva il riscaldamento a temperatura HIGH fino alle ore 08:15 prima fascia oraria , poi attivazione alle ore 15:00 a temperatura MID fino alle ore 18:00 dalle ore 18:00 attivazione a temperatura HIGH fino alle ore 22:30 dalle ore 22:30 dalle 22:30 fino alle ore 04:00 attivazione a temperatura LOW dalle ore 04:00 fino alle 06:00 con temperatura MID.

Questa programmazione la possiamo eseguire tramite la tastiera ed il display oppure inviando un SMS
3333.gioset.06:00,08:15,H-15:00,18:00,M-18:00,22:30,H-22:30,04:00,L-04:00,06:00,M#0123456.

Inserimento degli orari giornalieri tramite messaggio sms

i giorni della settimana vengono codificati con dei numeri quindi :

0	sabato
1	domenica
2	lunedì
3	martedì
4	mercoledì
5	giovedì
6	venerdì

Con un unico sms noi possiamo scrivere tutte le 5 fasce orarie di ogni giorno e ripeterle per tutti i giorni della settimana , quindi possiamo programmare tutta la settimana.

Esempio di stringa da comporre via sms :

3333.gioset.06:10,08:00,H-10:20,13:00,H-17:20,23:30,M-04:00,04:30,L-07:02,07:56,H#0123456.

Esaminiamo la stringa:

3333.gioset. Questo e' il comando

segue orario di start ore e minuti divisi dai due punti dopo la virgola orario di stop

dopo orario ci vuole la virgola segue in maiuscolo la temperatura H =alta ,M = media , L = bassa

quindi questa e' la prima fascia oraria del giorno il – trattino separa il nuovo orario di start e stop e la temperatura.

Dopo l'ultima ora di start e stop e temperatura si inserisce il cancelletto che indica la fine dei dati dopo il cancelletto si inseriscono i giorni della settimana da programmare , nell'esempio vengono programmati tutti i giorni.

Dopo aver inviato l'SMS il cronotermostato rispondera con un sms con la scritta

“Inserimento Corretto” oppure “Errore Nella Stringa”

facciamo un esempio inseriamo 2 fasce orarie per il giorno LUNEDÌ che vanno prima fascia dalle ore 01:00 alle 06:00 alla temperatura L (bassa) e dalle ore 06:00 alle ore 22:00 alla temperatura M (media) negli orari mancanti il cronotermostato sara' spento quindi :

3333.gioset.01:00,06:00,L-06:00,22:00,M-22:00,22:00,M-22:00,22:00,L-22:00,22:00,H#2.
--

Come si vede le prime due fasce orarie sono quelle che ci interessano le altre fasce rimanenti vanno programmate con l'ultimo ora piu' alta .

Accensione cronotermostato

3333.cronotermo.on	Accende il Crono termostato
--------------------	-----------------------------

Spegnimento cronotermostato

3333.cronotermo.off	Spegne il crono ed il termostato manuale (spegne tutto)
---------------------	---

Stato cronotermostato

3333.statocrono	Risponde con lo stato della programmazione del cronotermostato
-----------------	--

Modo Automatico

3333.automatico	Attiva il cronotermostato programmazione con orario
-----------------	---

Modo manuale

3333.manuale	Attiva il termostato con regolazione manuale della temperatura
--------------	--

Vedi le fasce orarie

3333.vedigio.0123.	Vedi gli orari e le temperature per i giorni 0123
--------------------	---

Imposta la temperatura High

3333.temp.crono.H.+23.4	Imposta la temperatura per la fascia H high (alta)
-------------------------	--

Imposta la temperatura Low

3333.temp.crono.L.+16.5	Imposta la temperatura per la fascia L low (bassa)
-------------------------	--

Imposta la temperatura Mid

3333.temp.crono.M.+19.3	Imposta la temperatura per la fascia M mid (media)
-------------------------	--

Richiede un sms di configurazione

3333.preconf.sms	Richiede esempio di programmazione per tutti i giorni in tutte le 5 fasce giornaliere
------------------	---

Gestione Timer uscite 1 - 2 -3

Per 1-2-3 si intendono le uscite a rele' numero 1 numero 2 numero 3

Questa funzione serve per impostare 5 timer giornalieri per ogni uscita , liberamente programmabili , le 5 fasce sono identiche a quelle del cronotermostato applicate alle uscite , cioe' avremo a disposizione 5 blocchi giornalieri ognuno con start e stop.

Esempio per il TIMER 2 :

3333.tiset2.00:00,06:00,L-06:00,08:00,H-08:00,15:30,L-15:30,23:30,M-23:30,23:59,L#0123456.

Questo comando imposta 5 fasce orarie per tutti i giorni della settimana.

3333.tiset2.00:00,06:00,L-06:00,08:00,H-08:00,13:02,L-13:02,23:30,M-23:30,23:59,L#0123456.
--

Vede fasce orarie dei timer per ogni giorno

3333.timeout1.0123456.	Vede i timer di tutti i giorni della settimana per vedere uno specifico giorno si puo' usare 3333.timeout.5. cosi' vede i timer di GIOVEDI
------------------------	--

Attiva il timer giornaliero

3333.timerout3.on	Attiva il timer giornaliero sull'uscita 3
-------------------	---

Disattiva timer giornaliero

3333.timerout3.off	DisAttiva il timer giornaliero sull'uscita 3
--------------------	--

Vedi lo stato dei timer

3333.timer.stato	Risponde con lo stato delle attivazioni dei timer sulle uscite
------------------	--

Gestione Timer Annuale

Questo timer puo' impostare un giorno dei 365 annuali in cui viene spento il cronotermostato . Lo spegnimento si verifica dalle ore 00 del giorno impostato cioe' se si inserisce il giorno 15 il timer verra' azionato il giorno 14 alle ore 00:00 , se il timer e' attivo ed il cronotermostato spento quando viene riacceso se il giorno di attivazione e' passato verra' attivato lo spegnimento , tutto questo avviene una tantum cioe' una sola volta , quindi per riattivare il timer bisogna riprogrammarlo.

Attivazione timer annuale

3333.annotimer.on	Attiva la funzione timer annuale
-------------------	----------------------------------

Disattivazione timer annuale

3333.annotimer.off	DisAttiva la funzione timer annuale
--------------------	-------------------------------------

Imposta Timer annuale

impostazione nel formato anno : mese : giorno

3333.annual.timer.2020:4:15.	Imposta il giorno 15 di aprile del 2020 il 15 alla mezzanotte il crono si spegne
------------------------------	---

Vedi lo stato timer annuale

3333.annual.stato	Vedi lo stato del timer
-------------------	-------------------------

Imposta Data e Ora

Impostazione e controllo dell'ora e della data

il formato e' giorni / mesi / anni , ore : minuti : secondi

3333.setdataora.15/04/20,10:53:00	15 marzo 2020 ore 10:53:00
-----------------------------------	----------------------------

3333.vedidataora	Controlla la data e l'ora correnti
------------------	------------------------------------

Regolazione Temperatura di Isteresi

La Temperatura di isteresi e' la differenza fra la temperatura letta e la temperatura di aggancio rele del termostato , cioe' se si imposta la soglia termo a 20,0 gradi e l'isteresi e' impostata a 0.3 il rele si sgancia a 20,3 gradi e si aggancia 19,7 gradi .

Imposta il valore di isteresi

3333.isteresi.0.3	Imposta isteresi a 0.3 gradi di differenza
-------------------	--

Vedi isteresi attuale

3333.valisteresi	Vede il valore della soglia di isteresi
------------------	---

Reset di fabbrica

Con questa procedura si riportano tutti i dati alla funzione originale e nello specifico vengono cancellati tutti i numeri in tutte le posizioni , vengono cancellate tutte le impostazioni , viene ripristinato il codice utente a 3333 .
Tutti gli sms vengono cancellati.

Procedura:

Togliere alimentazione , tenere premuti contemporaneamente i tasti 1 2 3 cioe' freccia destra, freccia sinistra , Enter e quindi dare alimentazione attendere 10 secondi e rilasciare i tasti , il display indica Reset Attendi.

Per i combinatori che anno la loro batteria tampone la procedura e' questa : togliere alimentazione di rete , staccare il connettore della batteria , tenere premuti i 3 pulsanti , ricollegare la batteria e attendere 10 secondi rilasciare i pulsanti , a macchina pronta ricollegare la tensione di alimentazione di rete.

Parametri di fabbrica (dopo reset)

Ingressi	Positivo a dare , singolo stato
Messaggio sms ingresso	Allarme ingresso ; primo e secondo messaggio per ogni stato
Modo echo	disattivato
Termostato Manuale	disattivato

CronoTermostato	disattivato
Antigelo	disattivato
Numeri telefonici	Tutti cancellati
Soglie	disattivate
Codice Master	“3333”
Codice Utente	“0000”
Temperatura termostato	+19.0 gradi
Antigelo temperatura on	+4.0 gradi
Antigelo temperatura off	+8.0 gradi
Modulo GSM	Attivo
Cronotermostato	Tutte gli orari come da manuale
Temperatura LOW	+18.0 gradi
Temperatura MID	+21.0 gradi
Temperatura HIGH	+23.0 gradi
Filtro porte ingresso	1 Secondo
Presenza Rete	Disattivato
Memoria Numeri	Sulla eeprom

Dichiarazione di conformità

La società SG Elettronica con sede in Sorano (GR) via Cerretino 23 .

dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'apparecchio

Tipo: TELECONTROLLO GSM

Modello: Leonardo Cronotermostato

Marca: SG Elettronica

da essa prodotto e distribuito, è costruito in conformità alle seguenti direttive CE :

- R&TTE 1999/05/CE (Apparecchiature radio e terminali di telecomunicazioni)
 - CEE/89/336 e successive modifiche CEE/92/31 – CEE/93/68 (Compatibilità Elettromagnetica)
 - CEE/73/23 e successiva modifica CEE/93/68 (Bassa Tensione)
- avendo superato le prove tecniche previste nelle norme tecniche armonizzate :
- EN 60555-2
 - EN 60555-3
 - EN 55022 EMISSIONI CONDOTTE E RADIATE
 - EN 50082-1 IEC 801-2/801-4

Sorano 2 Giugno 2020

Nota: questa dichiarazione perde di validità nel caso in cui, senza espressa dichiarazione di consenso del costruttore, i prodotti risultano: - utilizzati in modo non conforme a quanto previsto; - modificati o alterati in qualità

CERTIFICATO DI GARANZIA

***SG Elettronica
di Santoni Gianfranco
Via Cerretino 23
58010 Montevituzzo GR
Tel 0564638878***

Periodo di garanzia 12 mesi dalla data di acquisto.

Copertura:

La garanzia copre ogni difetto di produzione ed ogni malfunzionamento del prodotto, rotture dei componenti interni.

La ditta Sg elettronica si impegna a sostituire o riparare il prodotto non funzionante .

Modalita di consegna/ritiro:

La ditta Sg elettronica gestisce il ritiro tramite corriere espresso presso domicilio del cliente il cliente puo' spedire il prodotto autonomamente oppure puo' consegnarlo a mano presso la nostra sede.

Le spese di spedizione sono a carico del cliente.

Riserve:

La ditta Sg elettronica si riserva di accettare il prodotto in garanzia qualora questo fosse danneggiato fisicamente oppure manomesso , se ritiene che il malfunzionamento sia dovuto ad una scarica elettrica indotta da sovratensione di rete causata da eventi naturali quali fulmini.

In Fede



MADE IN ITALY

NOTE: